

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 16 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Вешняковская д. 10*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Handwritten signatures and initials]*  
(ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*16.05.23*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 16 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Вешняковская д. 10*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*13:20*  
*16.05.23*  
*14:45*  
*17.05.23*  
*2,7 кг/см<sup>2</sup>*  
*6,2 кг/см<sup>2</sup>*

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Handwritten signatures and initials]*  
(ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*16.05.23*