

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советский р. 1

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 29.05.23 [Подпись]



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Советский р. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>8:00 29.05.23</u>
Окончание промывки	<u>9:40 30.05.23</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 М/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 М/см²</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 29.05.23 [Подпись]

