

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 6 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорации Развития Коммунального

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мельниченко Е.А.

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мельниченко В.Е.

Дата: 6.06.2023 Труженко З.С. Зав



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 6 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 6

Гидравлическая промывка	8 10
Начало промывки	15 00 06.06.23
Окончание промывки	15 00 07.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорации Развития Коммунального

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мельниченко Е.А.

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мельниченко В.Е.

Дата: 6.06.2023 Труженко З.С. Зав

