

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 23 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 13

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Мещеряков В. В. (ФИО, подпись)

Дата: 23.05.23



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 23 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Волжская д. 13

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10:45 23.05.23</u>
Окончание промывки	<u>14:15 24.05.23</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 м/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6,2 м/см²</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Мещеряков В. В. (ФИО, подпись)

Дата: 23.05.23

