

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советская д. 12

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)
Е.А. Митрофанов
(ФИО, подпись)
Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.05.2023



Рябова Мария Анатольевна
АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Советская д. 12

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>10¹⁵ 30.05.23</i>
Окончание промывки	<i>12¹⁰ 31.05.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 кг/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 кг/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)
Е.А. Митрофанов
(ФИО, подпись)
Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.05.2023

Рябова Мария Анатольевна

