

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 6 » Мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 20

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись) Иванов Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись) Валитков Михаил Сергеевич

Дата: 5 Мая 2023 [Signature]

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« ____ » _____ 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 20

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10⁴⁵ 05.07.23</u>
Окончание промывки	<u>14⁰⁰ 06.07.23</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 М/сел</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6,2 М/сел</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись) Иванов Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись) Валитков Михаил Сергеевич

Дата: 5 Мая 2023 [Signature]