

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«14» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 3

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 14.06.23



[Signature] (ФИО, подпись)
[Signature] (ФИО, подпись)
[Signature] (ФИО, подпись)
Галицина

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«14» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ⁰⁰ 25.05.23
Окончание промывки	8 ⁰⁰ 14.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 14.06.23



[Signature] (ФИО, подпись)
[Signature] (ФИО, подпись)
[Signature] (ФИО, подпись)
Галицина