

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 22 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Замоск д 142

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель УКП Корпорации Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

С.Г. Француски  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.06.2023  
Т.Ф. Раманова

Т.Ф. Раманова

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 22 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Замоск д 142

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13 30

Окончание промывки

15 30

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель УКП Корпорации Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

С.Г. Француски  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.06.2023  
Т.Ф. Раманова

Т.Ф. Раманова