

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 28 » июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская 65

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Францков
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюв В.В.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Наминов Дамил Сериевич ИИ
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.2023г.

ИИ Угрюмов
(подпись)

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 28 » июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заводская 65

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

13:20
28.06.23
15:20
29.06.23
2,8 м/см²
6,2 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Францков
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюв В.В.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Наминов Дамил Сериевич ИИ
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.2023г.

ИИ Угрюмов
(подпись)