

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 11

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 11 августа ✓ МШУ (Иванова)



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«04» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 11

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>8¹⁰ 04.08.23</u>
Окончание промывки	<u>17⁰⁰ 04.08.23</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6,2 кг/см²</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 11 августа ✓ МШУ (Иванова)

