

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » июль 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Замоск д №23

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александрова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов А.Р.
(ФИО, подпись)

Дата:

04.07.2023
Сабитов В.А.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » июль 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Замоск д №23

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10:30
Окончание промывки	11:30
Давление водопроводной воды	2.8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александрова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов А.Р.
(ФИО, подпись)

Дата:

04.07.2023
Сабитов В.А.

