

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «10» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Немцова д. 12

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) [Подпись]

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) [Подпись]

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Горюев В.Д.

Дата: 10.05.23 в присутствии [Подпись] [Подпись]



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «10» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Немцова д. 12

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 10 04.05.23
Окончание промывки	10 10 10.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) [Подпись]

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) [Подпись]

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Горюев В.Д.

Дата: 10.05.23 в присутствии [Подпись] [Подпись]

