

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 6 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ленина д. 12А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Францук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Менделеев А. А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В. И.
(ФИО, подпись)

Дата: 6/06.2023 / Волкова Г.А.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 6 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ленина д. 12А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

нач 04.05.23
кв 06.05.23
2,8 м/см²
6,2 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Францук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Менделеев А. А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В. И.
(ФИО, подпись)

Дата: 6.06.2023 / Волкова Г.А.