

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«12» 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 137

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОФ КП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Б.Б. Браунинг С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Медотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Харитонов У.Х.
(ФИО, подпись)

Дата: 12.07.2023 Носкова Н.Н. Нос



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«12» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 137

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

1330
1430
2,8 кг/см²
6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОФ КП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Б.Б. Браунинг С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Медотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Харитонов У.Х.
(ФИО, подпись)

Дата: 12.07.2023 Носкова Н.Н. Нос

