

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 31 » Мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. № 45

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОЭКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С. П. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Н. Р. Шарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 31.05.23 г. Председатель МКД Бошмалова И. Г.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 31 » Мая 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. № 45

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	900
Окончание промывки	1100
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОЭКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С. П. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Н. Р. Шарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 31.05.23 г. Председатель МКД Бошмалова И. Г.