

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Златая д 16

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКФ Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франгуев С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Деготова С.Т.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутчинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2023 г. Чел Читова



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Златая д 16

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9:00
Окончание промывки	10:00
Давление водопроводной воды	2,5 кг/см <sup>2</sup> / см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup> / см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКФ Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франгуев С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Деготова С.Т.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутчинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2023 г. Чел Читова

