

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 24 » Июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Мухоморова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Наталья Дами Сергеевна
(ФИО, подпись)

Дата: 24 Июля



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 24 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 10

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

11:50
14:00
24.07.23
25.07.23
2,8 кг/см²
6,2 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Мухоморова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Наталья Дами Сергеевна
(ФИО, подпись)

Дата: 24 Июля

