

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«26» 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская д. 7

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоправление»

(Подпись)
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(Подпись)
(ФИО, подпись)

Дата:

26.07.23 ✓

(Подпись)
Ульянов В.Н.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«26» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заводская д. 7

Гидравлическая промывка
Начало промывки
Окончание промывки
Давление водопроводной воды
Давление воды в системе отопления

8:10
26.07.23
17:27.07.23
2,8 м/см²
6,2 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоправление»

(Подпись)
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(Подпись)
(ФИО, подпись)

Дата:

26.07.23 ✓

(Подпись)
Ульянов В.Н.