

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 2 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

пер. Коммунаров д. 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

2 августа

[Signature] / Содейственный Л.С.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 02 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

пер. Коммунаров д. 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 02.08.23
Окончание промывки	11 ¹⁰ 03.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

2 августа

[Signature] / Содейственный Л.С.