

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская д.3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.О. Горюев В.Р.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Менделеев В.М.*  
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.23 ✓ *[Подпись]* - Шмаева М.П.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«20» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заводская д.3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15:30 20.06.23
Окончание промывки	17:00 21.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.О. Горюев В.Р.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Менделеев В.М.*  
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.23 ✓ *[Подпись]* - Шмаева М.П.