

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«02» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 19

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

М. А. Мамбетов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В. Д. Горюев
(ФИО, подпись)

Дата: 02.05.23

В. Н. Зиновьева
(ФИО, подпись)

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«02» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 19

Гидравлическая промывка

Начало промывки

10:00 02.05.23

Окончание промывки

11:50 03.05.23

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6,2 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

М. А. Мамбетов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В. Д. Горюев
(ФИО, подпись)

Дата: 02.05.23

В. Н. Зиновьева
(ФИО, подпись)