

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«27» июня 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Октябрьская 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюнов В.Д.

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Дамил Сергеевич

(ФИО, подпись)

Дата:

27.06.2023г.

Амударин К.Х.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«27» июня 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Октябрьская 3

Гидравлическая промывка	г/л 27.06.23
Начало промывки	10:00 28.06.23
Окончание промывки	2:38 м / см ²
Давление водопроводной воды	6:2 м / см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюнов В.Д.

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Дамил Сергеевич

(ФИО, подпись)

Дата:

27.06.2023г.

Амударин К.Х.