

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «17» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Водяная д. 14


Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)



Начальник участка ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.23

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «17» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Водяная д. 14


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	18:00 17.05.23
Окончание промывки	18:55 18.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.23

