

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Коммунистическая д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорации Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Б.С. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)
Мамедов Э.А.
(ФИО, подпись)
Мамедов Р.И.
(ФИО, подпись)

Дата: *30.05.23* *Игулова*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Коммунистическая д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>8:10 29.05.23</i>
Окончание промывки	<i>17:00 30.05.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 МПа</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 МПа</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорации Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Б.С. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)
Мамедов Э.А.
(ФИО, подпись)
Мамедов Р.И.
(ФИО, подпись)

Дата: *30.05.23* *Игулова*