

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криушино ул. Затон д 122

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Франчук с.г.
(ФИО, подпись)
Федотова С.Т.
(ФИО, подпись)
Нарутдинов И.Р.
(ФИО, подпись)
Исочина

Дата: 12.07.2023 г.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криушино ул. Затон д 122

Гидравлическая промывка

Начало промывки

830

Окончание промывки

1100

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Франчук с.г.
(ФИО, подпись)
Федотова С.Т.
(ФИО, подпись)
Нарутдинов И.Р.
(ФИО, подпись)
Исочина

Дата: 12.07.2023 г.