

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«28» июня 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Завоевская 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Борзов В.В.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинцов Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.2023г.

Чернова Л.А. Чернова
(ФИО, подпись)



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«28» июня 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Завоевская 6

Гидравлическая промывка	10/0 28.06.23
Начало промывки	13:20 29.06.23
Окончание промывки	2,8 м / сек ²
Давление водопроводной воды	6,2 м / сек ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Борзов В.В.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинцов Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.2023г.

Чернова Л.А. Чернова
(ФИО, подпись)

