

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 10А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Б.С. Франчук С.П.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Мешинченко В.И.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Мухометов Р.Т.

Дата: 25.05.23 Мухометов Р.Т. Мухометов Р.Т.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Волжская д. 10А

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Гидравлическая промывка           |                       |
| Начало промывки                   | 11:00 25.05.23        |
| Окончание промывки                | 13:15 26.05.23        |
| Давление водопроводной воды       | 2,7 м/см <sup>2</sup> |
| Давление воды в системе отопления | 6,2 м/см <sup>2</sup> |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Б.С. Франчук С.П.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Мешинченко В.И.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Мухометов Р.Т.

Дата: 25.05.23 Мухометов Р.Т. Мухометов Р.Т.

