

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«15» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Заводская д. 8

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Браунинг
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.И.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.2023

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«15» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Заводская д. 8

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>14:40 15.06.23</u>
Окончание промывки	<u>16:50 16.06.23</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,9 м/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6,2 м/см²</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Браунинг
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.И.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.2023