

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «26» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Завок 9 №47

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОБКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

О.С. Французская (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусдинов Ч.Х. (ФИО, подпись)

Дата: 26.07.2023



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «26» июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Завок 9 №47

Гидравлическая промывка	10:00
Начало промывки	12:00
Окончание промывки	2,8 кг/см ²
Давление водопроводной воды	6 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОБКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

О.С. Французская (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусдинов Ч.Х. (ФИО, подпись)

Дата: 26.07.23

