

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мичурина д. 2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Намильча Дамиль Сереевич Ше  
(ФИО, подпись)

Дата: 7 августа

[Подпись] Егорова АА



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 07 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мичурина д. 2

Гидравлическая промывка	1310	07.08.23
Начало промывки	1515	08.08.23
Окончание промывки	2,8 м/см <sup>2</sup>	
Давление водопроводной воды	6,2 м/см <sup>2</sup>	
Давление воды в системе отопления		

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Намильча Дамиль Сереевич Ше  
(ФИО, подпись)

Дата: 7 августа

[Подпись] Егорова АА

