

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » июль 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 17

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Иванова С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мартусинов Н.Р.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Асанова Д.А.

Дата:

04.07.2023 ✓ [Подпись] Асанова Д.А. д. 17



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » июль 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 17

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	1330
Окончание промывки	1400
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Иванова С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мартусинов Н.Р.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Асанова Д.А.

Дата:

04.07.2023 ✓ [Подпись] Асанова

