

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 17

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

В.З. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Муромов С.П.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Тернов В.Д.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.05.23 Меркулова



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 17

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ¹⁰ 02.05.23
Окончание промывки	13 ⁰⁰ 03.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

В.З. Франчук С.П.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Муромов С.П.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Тернов В.Д.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.05.23 Меркулова

