

## АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«10 » Июль

2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 28

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата:



(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

## АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«   » 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 28

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8:10 10.07.23  
17:00 10.07.23

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

10 июля 2023