

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 1

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.С. Зеткина (ФИО, подпись)
Начальник участка ООО «Домоуправление» С.А. Зеткина (ФИО, подпись)
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» В.И. Зеткина (ФИО, подпись)



Дата: 29.05.23г. ✓ Зеткина

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 25.05.23
Окончание промывки	10 ⁴⁰ 26.05.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.С. Зеткина (ФИО, подпись)
Начальник участка ООО «Домоуправление» С.А. Зеткина (ФИО, подпись)
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» В.И. Зеткина (ФИО, подпись)



Дата: 29.05.23г. ✓ Зеткина