

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ленина д. 14/20


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)  
Данухин Е.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)  
Горлов В.Д.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)  
Зайцев С.В.

Дата: 12.05.23



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ленина д. 14/20


Гидравлическая промывка	<u>14/40 12.05.23</u>
Начало промывки	<u>16<sup>30</sup> 13.05.23</u>
Окончание промывки	<u>2,7 М/см<sup>2</sup></u>
Давление водопроводной воды	<u>6 М/см<sup>2</sup></u>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)  
Данухин Е.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)  
Горлов В.Д.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)  
Зайцев С.В.

Дата: 12.05.23

