

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«21» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Рудольфовская д. 6

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)  
Кашинков Дами Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 21 июля в 11 часов



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«21» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Рудольфовская д. 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11 <sup>10</sup> 21. 07. 23
Окончание промывки	15 <sup>00</sup> 21. 07. 23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)  
Кашинков Дами Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 26 июля в 11 часов

