

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«31» мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Заток д. 44

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУЖП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Удьяновской области

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата:

31.05.2023г. Председателем МКД Маслюкова О.В.
Маслю

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«31» мая 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Заток д. 44

Гидравлическая промывка

Начало промывки

14:00

Окончание промывки

15:30

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУЖП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Удьяновской области

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата:

31.05.2023г. Председателем МКД Маслюкова О.В.
Маслю