

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 3 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заборская д. 2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Р. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Григорьев Роман Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 03.07.2023г.

М.П. Графова



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 3 » июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заборская д. 2

Гидравлическая промывка	15:30 03.07.23
Начало промывки	17:00 04.07.23
Окончание промывки	2,8 МПа/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6,2 МПа/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Р. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Григорьев Роман Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 03.07.2023г.

М.П. Графова

