

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 1 » 04 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ленина д. 5/12

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французин
(ФИО, подпись)

Мелегачев В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

01.06.2023

Кузнецов - Кузнецов А.А.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 1 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ленина д. 5/12

Гидравлическая промывка	<i>13:20 01.06.23</i>
Начало промывки	<i>15:10 02.06.23</i>
Окончание промывки	<i>2,8 м/сек²</i>
Давление водопроводной воды	<i>6,2 м/сек²</i>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французин
(ФИО, подпись)

Мелегачев В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

01.06.2023

Кузнецов - Кузнецов А.А.