

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 19 » Июль 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 7

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
И.И. Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
Ташматов Домин Сергеевич ИМ
(ФИО, подпись)

Дата: 19 июля 2023 ✓ Севф Севуркова

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 19 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Революционная д. 7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14:30 19.07.23
Окончание промывки	16:30 20.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
И.И. Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
Ташматов Домин Сергеевич ИМ
(ФИО, подпись)

Дата: 19 июля 2023 ✓ Севф Севуркова