

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«19» 06 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская 31

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

И.О. Борзов В.Р.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Мелещенко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

19.06.23 [Подпись] (Семанов Ч.М.)

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«19» 06 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская 31

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

10:50 19.06.23
14:00 20.06.23
2,7 м/см²
6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

И.О. Борзов В.Р.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Мелещенко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

19.06.23 [Подпись] (Семанов Ч.М.)