

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«19» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Заводская д. 11

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 19.06.2023

[Подпись] Летина И.И.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«19» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Заводская д. 11

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 19.06.23
Окончание промывки	11 ⁰⁰ 20.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 19.06.2023

[Подпись] Летина И.И.

