

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«14» 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Вешенная д. 35

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.




Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Дата: 14.07.23 в Левош Левошкина



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«14» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Вешенная д. 35

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 14.07.23
Окончание промывки	17 ⁰⁰ 14.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.




Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Дата: 14.07.23 в Левош Левошкина

