

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 08 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мира д. 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франгушкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

07.06.2023

в М.Буряф - Труфанова М.А.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 07 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мира д. 3

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

1050 06.06.23
1340 07.06.23

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франгушкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

07.06.2023

в М.Буряф - Труфанова М.А.