

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Октябрьская д. 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

*И.О. Торлов В.Д.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*Кашинский Роман Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023 г.

*Новикова О.В. Новикова*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Октябрьская д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>00</sup> 29.06.23
Окончание промывки	15 <sup>30</sup> 30.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Handwritten signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

*И.О. Торлов В.Д.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*Кашинский Роман Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023 г.

*Новикова О.В. Новикова*