

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«15» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советская д. 6

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В.В. Горюнов
(ФИО, подпись)

Дата: 15.05.23. *В. Масриков*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«15» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Советская д. 6.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15:30 15.05.23
Окончание промывки	16:40 16.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В.В. Горюнов
(ФИО, подпись)

Дата: 15.05.23 *В. Масриков*