

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«14» 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 18 В

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *Иванов С.Г.*
Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Мельниченко В.А.*
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Мельниченко В.А.*

Дата: 14.07

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«14» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 18 В

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 14.07.23
Окончание промывки	10:30 15.07.23
Давление водопроводной воды	2,7 МПа
Давление воды в системе отопления	0,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *Иванов С.Г.*
Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Мельниченко В.А.*
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Мельниченко В.А.*

Дата: 14 июля