

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 19 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 29

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 19 июля 2023

[Подпись]



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 19 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 29

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 19.07.23
Окончание промывки	14 ¹⁰ 20.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 19 июля 2023

[Подпись]

