

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 1 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 4А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

01.08.23 Ерошкина Н.Г.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 4А

Гидравлическая промывка	8 10 01.08.23
Начало промывки	11 50 02.08.23
Окончание промывки	27 м/см ²
Давление водопроводной воды	6,2 м/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

1 августа Ерошкина Н.Г. 01.08.23

