

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«23» 06 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская 9.5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*И.О. Горюбов В.Р.* (ФИО, подпись)

*Мелещенко В.И.* (ФИО, подпись)

*Мелещенко В.И.* (ФИО, подпись)

Дата:

23.06.23

*Васильев Олександр В.А.*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«23» 06 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Заводская 9.5

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Гидравлическая промывка           | 10:40 23.06.23         |
| Начало промывки                   | 14:00 24.06.23         |
| Окончание промывки                | 2:00 М/см <sup>2</sup> |
| Давление водопроводной воды       | 6:2 М/см <sup>2</sup>  |
| Давление воды в системе отопления |                        |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

*И.О. Горюбов В.Р.* (ФИО, подпись)

*Мелещенко В.И.* (ФИО, подпись)

*Мелещенко В.И.* (ФИО, подпись)

Дата:

23.06.23

*Васильев Олександр В.А.*